

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*> от 03.12.2021 № КНМ 55210061000201431702



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел. (3812) 44-92-46,
электронная почта: info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по Советскому АО г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)
644029, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 37, тел. (3812) 26-94-24,
электронная почта: tond_sao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 548/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска
«Детский сад № 241»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 03.12.2021 года № 548 в период с 07 декабря по 16 декабря 2021 года государственным инспектором Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору Темиржановым Арсланом Сериковичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Омска «Детский сад № 241» Галкова Юлия Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1.	В тамбуре эвакуационного выхода из лестничной клетки (помещение № 40 на 1-ом этаже согласно технического паспорта по состоянию на 28.06.2010, инвентарный номер 19588) допускается для отделки стен применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 (фактически деревянные изделия; не предоставлена техническая документация на строительные материалы содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов)	ч. 4 ст. 4, ч 1, 3 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
2.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений (фактически расчет категорий не проводился для пищевого склада помещение № 37 на 1-ом этаже согласно технического паспорта по состоянию на 28.06.2010, инвентарный номер 19588)	ст. 6, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.12.2022	
3.	Часть помещения не оборудованы дымовыми пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации, (фактически медицинский кабинет разделен перегородкой с арочным проемом без двери, высота перегородки 0,96 м помещение № 6 на 1-ом этаже согласно технического паспорта по	ч. 4 ст. 4, ч.1,3 ст. 6, ст. 42, ст. 45, ст. 46, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3, п. 4.8 табл. 3, поз. 48 СП 486.1311500.2020	01.12.2022	

	состоянию на 28.06.2010, инвентарный номер 19588)			
4.	Помещения детского сада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (фактически имеется СОУЭ 2-го типа, число мест 222 человек)	ч. 4 ст. 4, ч.1,3 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 табл. 2 позиция 1 СП 3.13130.2009	01.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий Ю.Н. Талкова
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Талкова
(подпись)

Государственный инспектор Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору Темиржанов А.С.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Темиржанов
(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.